



ЦЕНТР ГОССАНЭПИДНАДЗОРА В г. МОСКВЕ
ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
ВСЕВЕРО-ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ

РОССИЯ, 123182, г. МОСКВА, ул. АКАДЕМИКА КУРЧАТОВА, 17. тел.: (095) 190 4815, факс (095) 190 4287

Техническому директору
ООО «Октод»
Розенблату М.Г.

«О результатах экспертизы стройгенплана строительства административно-технических зданий и антенно-мачтового сооружения на технической территории ООО «Октод» по адресу: ул. Д.Бедного, 24»

Рассмотрев стройгенплан строительства административно-технических зданий и антенно-мачтового сооружения на технической территории ООО «Октод» по ул. Д.Бедного, 24 ЦГСЭН в СЗАО считает возможным согласовать его на подготовительный период.

Рабочая документация, выполненная в соответствии с требованиями действующих санитарных норм и правил, подлежит представлению на экспертизу в ЦГСЭН в СЗАО в объеме требований СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» до начала основных строительных работ.

После завершения строительства должны быть выполнены контрольные измерения интенсивности электромагнитного поля по периметру объекта и в прилегающих зданиях с представлением результатов в ЦГСЭН в г.Москве и ЦГСЭН в СЗАО, переоформлен санитарный паспорт объекта и разрешение на его эксплуатацию.

Главный государственный
санитарный врач по
Северо-западному округу

П.Р.Анненков

Исполнители: Просина Н.В.
Гвоздева Т.И.
Маркин А.А.
Сахно Н.Н.